


Параметры прибора

ИСУРПЭ позволяет просматривать настроечные параметры приборов учета, необходимые для корректного формирования отчетных ведомостей. Для этого необходимо нажать на приборе учета правой кнопкой мыши и выбрать пункт контекстного меню "Параметры прибора...":



Будет открыта форма просмотра параметров выбранного прибора учета:

The dialog box titled "Параметры прибора" contains the following information:

Форма редактирования и просмотра параметров прибора
Это форма предназначена для просмотра и изменения (где это предусмотрено системой) настроечных параметров прибора. Эти данные хранятся на сервере. Если Вы не уверены в том, что хотите сделать — пожалуйста, нажмите кнопку "Заккрыть".

Прибор: Теплосчетчик ВКТ-7, Жилой дом /ГВС и ХВС/ (г. Уфа, ул. Парковая, 2/2) [№447]

Название	Значение
G под min	0.30
G под max	45.00
G обр min	0.20
G обр max	30.00
G3 min	0.48
G3 max	72.00
ФТ	1
Тхв	0.00
Тз	1
Схема подключения	3

Buttons: Сохранить, Заккрыть