

## Настройки отчетной ведомости

Выбор системы:  
Система 1 (Подача + Р)  
 Нештатные ситуации  
 За месяц (не для печати)

Тип отчета  
 Часовой  
 Суточный  
 Месячный  
 Произвольный

Выбор месяца:  
05.2018

Загрузить Отчет  
Быстрая печать

Настройки отчетной ведомости позволяют задать необходимые условия для формирования отчета с прибора, а также отобразить нештатные ситуации.

### Система

Выбор системы:  
Система 1 (Подача)  
Система 1 (Подача)  
Система 2 (Подача)  
Система 3 (Расходомер М)  
Система 4 (Расходомер М)

С помощью выпадающего списка "Выбор системы" указывается система прибора учета, для которой будет формироваться отчет.

### Тип и период отчета

Тип отчета  
 Часовой  
 Суточный  
 Месячный  
 Произвольный

Начала отсчета:  
01.05.2018

Конец отсчета:  
29.05.2018

С помощью группы переключателей "Тип отчета" указывается вид отчета, который необходимо получить – часовой, суточный, месячный или произвольный; С помощью соседней группы, зависящей от типа выбранного отчета, указывается

временной промежуток за который необходимо получить отчет. Данные можно вводить как с клавиатуры, так и с помощью выпадающего календаря.

## Отображение отчета



Загрузить  
Отчет

Кнопка «Загрузить отчет» загружает отчет в область [Отображение отчетной ведомости](#).

## Просмотр нештатных ситуаций

- Нештатные ситуации  
 За месяц (не для печати)

ИСУРПЭ позволяет просматривать нештатные ситуации, возникающие на приборе учета. Для их отображения необходимо отметить пункт "Нештатные ситуации", выбрать систему и интересующий день и нажать кнопку "Загрузить нештатные ситуации". Данные будут загружены в область [Отображение отчетной ведомости](#). Если необходимо увидеть список нештатных ситуаций за весь месяц - нужно отметить пункт "За месяц (не для печати)"



### Подсказка

Подробнее о нештатных ситуациях смотрите в руководстве по эксплуатации интересующего прибора учета.

## Быстрая печать



Созданный отчет может быть распечатан на подключенном к компьютеру принтере с настройками по умолчанию с помощью кнопки "Быстрая печать". Изменить настройки печати для каждой группы однотипных приборов учета можно в пункте меню печати "Настройки печати".

Стрелочка вниз возле данной кнопки открывает меню печати, пункты которого описаны в следующем разделе.