

Рекомендации по подключению нескольких приборов учета

ТСД-128DW имеет встроенный интерфейс RS-485 позволяющий подключить несколько объединенных в одну сеть приборов учета. Это может быть полезно в случае, когда приборы учета располагаются в одном здании или в одном помещении. В сеть могут быть объединены как приборы учета одного типа, так и различного, в любом сочетании. Например, могут быть объединены в сеть тепловычислитель и несколько электросчетчиков, находящихся в одном корпусе здания.

Общее количество приборов учета в сети может быть до 9. Соответственно, **сетевой адрес каждого прибора учета должен быть установлен в диапазоне от 1 до 9 и не допускается совпадения адресов** . Если один из приборов учета – Aswega, то максимальное количество увеличивается до 10, так как он получает сетевой адрес 0 и не занимает основные адреса. Очевидно, что несколько приборов учета Aswega работать в сети не могут ввиду особенностей протокола обмена для данного типа прибора учета (не содержит параметр «сетевой адрес»).

Если необходимо объединить в сеть приборы учета, не имеющие встроенного интерфейса RS485, то необходимо воспользоваться адаптером интерфейсов для преобразования имеющегося интерфейса прибора в RS-485. Подробнее смотрите в руководство по эксплуатации имеющегося у Вас адаптера интерфейсов.